

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

NR 3/2009

My:

ENERVAR

67-100 Nowa Sól
ul. Staszica 13c/34

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyrób przez nas dostarczany:

Kondensator energetyczny trójfazowy typu CSADG i CSADP...

produkowany przez:

ZEZ SILKO,s.r.o.
Pod Černým lesem 683
561 22 Žamberk
CZECH REPUBLIC

do którego odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodny z następującymi normami lub innymi dokumentami.

IEC 60831-1:2000 Kondensatory samoregenerujące do równoległej kompensacji mocy biernej w sieciach elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu znamionowym do 1 kV włącznie - Wymagania ogólne - Wykonanie, badania i ocena - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa - Wytyczne instalowania i użytkowania (EN 60831-1 (1996-11) Shunt power capacitors of the self-healing type for a.c. systems having a rated voltage up to and including 1000 V - Part 1: General - Performance, testing and rating - Safety requirements - Guide for installation and operation)

IEC 60831-2:2000 Kondensatory samoregenerujące do równoległej kompensacji mocy biernej w sieciach elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu znamionowym do 1 kV włącznie - Próba starzenia, próba samoregeneracji i próba zniszczenia (EN 60831-2 (1995-12) Shunt power capacitors of the self-healing type for a.c. systems having a rated voltage up to and including 1000 V - Part 2: Ageing test, self-healing test and destruction test Applies to capacitors according to IEC 60831-1 and gives the requirements for ageing test, self-healing test and destruction test for these capacitors.

ENERVAR
A.s.r.o. - s.r.o.
67-100 Nowa Sól
ul. Staszica 13c/34
TEL: +420 748 220415
MP: +420 748 220415



Nowa Sól 01.09.2009.

.....
(nazwisko i podpis lub równoważny sposób identyfikacji
osoby upoważnionej)