

**EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 190613004**

dle směrnic Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) a 2011/65/EU (RoHS)

**EU DECLARATION OF CONFORMITY No. 190613004**

with Council Directives 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) and 2011/65/EU (RoHS)

Výrobce  
*Manufacturer*KMB systems, s.r.o.  
Dr. M. Horákové 559  
460 06 Liberec 7  
Czech Republic  
IČO 47781904prohlašuje na svou výhradní zodpovědnost,  
že  
*declares under its sole responsibility that*výrobek  
*product*Modul měření napětí  
*Voltage Measurement Module*typ, model  
*type, model*

EMU 3

odpovídá požadavkům norem a technických  
předpisů :  
*is in conformity with the following standards:*

- bezpečnost  
• *safety*
  - EMC – odolnost  
• *EMC - immunity*
  - EMC – vyzařování  
• *EMC - emission*
- ČSN EN 61010-1 ed.2:2011  
ČSN EN 61010-2-030+o1:2011
- ČSN EN 61326-1 ed.2:2013  
ČSN EN 61000-6-2 ed.3:2006  
ČSN EN 61000-4-2 ed.2:2009 (8/6 kV)  
ČSN EN 61000-4-3 ed.3:2006+A1+A2 (10 V/m )  
ČSN EN 61000-4-4 ed.3:2013 (4 kV)  
ČSN EN 61000-4-5 ed.3:2015 (4/2 kV)  
ČSN EN 61000-4-6 ed.4:2014 (10 V)
- ČSN EN 61000-3-2 ed.4:2015, třída A / class A  
ČSN EN 61000-3-3 ed.3:2014, třída A / class A  
ČSN EN 61000-6-4 ed.2:2007  
ČSN EN 55011 ed.4:2017, třída A / class A ( výrobek není určen  
do bytového prostředí ) / class A ( not for home use )

Protokol o zkoušce:  
*Test report :*

Č. P/19/01/25 z 3.5.2019, zkušebna č. 1184, ABEGU Desná

Výrobek je ve shodě se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.  
*The product is in compliance with Council Directive 2011/65/EU on restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.*

Tř.Dr.M.Horákové 559  
460 06 Liberec 7  
DIČ: CZ47781904  
①Liberec, 13.6. 2019  
Místo a datum vydání  
*Place and date*Milan Bleha, jednatel   
Zodpovědná osoba-jméno,funkce,podpis  
*Authorized signature*