

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 190214001

dle směrnic Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) a 2011/65/EU (RoHS)

EU DECLARATION OF CONFORMITY No. 190214001

with Council Directives 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) and 2011/65/EU (RoHS)

Výrobce
ManufacturerKMB systems, s.r.o.
Dr. M. Horákové 559
460 06 Liberec 7
Czech Republic
IČO 47781904prohlašuje na svou výhradní zodpovědnost,
že*declares under its sole responsibility that*výrobek
productAnalyzátor kvality sítě
Power Quality Analyzertyp, model
type, model

SMC 235, SMC 235D

odpovídá požadavkům norem a technických
předpisů :*is in conformity with the following standards:*

- bezpečnost
- safety

ČSN EN 61010-1 ed.2:2011
ČSN EN 61010-2-030+o1:2011

- EMC – odolnost
- EMC - immunity

ČSN EN 61326-1 ed.2:2013
ČSN EN 61000-6-2 ed.3:2006
ČSN EN 61000-6-5+o1:2018
ČSN EN 61000-4-2 ed.2:2009 (8/6 kV)
ČSN EN 61000-4-3 ed.3:2006+A1+A2 (10 V/m)
ČSN EN 61000-4-4 ed.3:2013 (4 kV)
ČSN EN 61000-4-5 ed.3:2015 (4/2 kV)
ČSN EN 61000-4-6 ed.4:2014 (10 V)
ČSN EN 61000-4-11 ed.2:2010

- EMC – vyzařování
- EMC - emission

ČSN EN 61000-6-4 ed.2:2007
ČSN EN 55011 ed.4:2017, třída B / class B
ČSN EN 61000-4-7 ed.2:2003Protokol o zkoušce:
Test report :

Č. P/16/01/68-2 z 16.12.2016, zkušebna č. 1184, ABEGU Desná

Výrobek je ve shodě se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU o omezení používání některých
nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.*The product is in compliance with Council Directive 2011/65/EU on restriction of the use of certain hazardous
substances in electrical and electronic equipment.*